

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

PRÜFZERTIFIKAT TEST CERTIFICATE

Nr. 120002933.50-02.01 Rev. 01

no. 120002933.50-02.01 Rev. 01

(Version 01)
(version 01)

Aufgrund der in der bauaufsichtlich anerkannten und gemäß DIN EN ISO 17025 akkreditierten Prüfstelle für Baubeschläge des MPA NRW durchgeführten Prüfungen wird bestätigt, dass

Due to the examinations accomplished in the according with DIN EN ISO 17025 accredited testing laboratory for building hardware of the MPA NRW it is confirmed that

das Bauprodukt
the building hardware

Objekttürdrückergarnituren Serie „PDH 5“
Ausführung Edelstahl
Ausführung Aluminium, als
Garnituren für Vollblatt- und Rohrahmentüren

*object lever handles series "PDH 5",
made of stainless steel and aluminum,
for framed- and normal doors*

der Firma
of the manufacturer

Häfele SE & Co KG
Adolf-Häfele-Straße 1
72202 Nagold
Deutschland / Germany

mit den wesentlichen Anforderungen der
comply with the essential requirements of

DIN EN 1906: 2012-12 „Türdrücker und Türknäufe“; Anforderungen und Prüfverfahren, Deutsche Fassung EN 1906:2012

*DIN EN 1906: 2012-12 „lever handles and knob furniture“, Requirements and test methods,
German version EN 1906:2012*

geprüft wurde, und wie nebenstehend zu
klassifizieren sind:
It can be classified as

8 mm, 8,5 mm, [8/8,5/8 mm] und 9 mm Vierkant, mit beidseitigem
Federpaket / 8 mm, 8,5mm, [8/8,5/8mm] und 9mm spindle, both--sided spring package

Aluminium Ausführung / Aluminium version

4	7*	-	D1	1	5**	0	B
---	----	---	----	---	-----	---	---

Edelstahl Ausführung / Stainless steel version

4	7*	-	C1	1	5**	0	B
---	----	---	----	---	-----	---	---

*) 1 Millionen Zyklen durch Zusatzprüfung bestätigt


**) 720 h mit zusätzlicher chemischer Oberflächenbeschichtung

*) 1 million cycles confirmed with additional test

**) 720 hour with additional top coat

Dortmund, 27.01.2020

Im Auftrag/ By Order


Dipl.-Ing. (FH) T. Wilms

Sachbearbeiter/ Department Official



Dieses Prüfzertifikat umfasst 1 Seite.

Die Grundlage für dieses Prüfzertifikat bilden die MPA NRW Prüfberichte Nr. 120002933.4, Nr. 120002933.14 Nr.120002933.15 und Nr.120004424.

This test certificate complies 1 page.

This test certificate based on the test report no. 120002933.4, no.120002933.14, no.120002933.15 and no. 120004424.

This document was originally written in German. In case of doubt the German version shall prevail.

Notified Body Nr. 0432
Anerkannte PÜZ Stelle: NRW02